

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice

Zadavatel:

Město Velké Bílovice

Nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice

IČ 00283673

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

prosím o bližší specifikaci položek "767PC06D+M Podhledy akustické pro učebny, rošt, kazety 60 x 60 cm". Zejména na hodnoty doby dozvuku, odrazivosti a pohltivosti zvuku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

Pro stanovení nabídkové ceny by se mělo uvažovat s deskami absorpční třídy A nebo hodnotami zvukové pohltivosti $\alpha_w \geq 0,85$, přičemž doba dozvuku T_0 by pro učebnu měla být podle ČSN 73 0527 $T_0 = 0,7$.

Součástí dodavatelské činnosti má podle PD být m.j. cit.: Nutno doložit doklad o akustické vhodnosti materiálu podhledů pro daný účel a je požadavek na akustické posouzení učeben v rámci dodavatelské činnosti“.

Výše uvedené není zadavatelem považováno za změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve smyslu §99 ZZVZ.

V Brně dne 21.4.2020

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele