

DODATEČNÉ INFORMACE 21022017

Obec Rostěnice-Zvonovice

zastoupená: Roman Petřík - starosta

adresa: Rostěnice 109
682 01, Vyškov

IČO: 61729639

Profil zadavatele : https://ezak.enviagentura.cz/profile_display_72.html
(dále jen "zadavatel")

Zastoupený: **ENVI Agentura Trunda s.r.o.**

Ing. Vladimír Trunda

U Hřiště 810/8

779 00 Olomouc

IČ: **27857646**

Zadavatel uvádí do souladu zadávací dokumentaci níže uvedené veřejné zakázky.

OZNAČENÍ ZAKÁZKY:

Odkanalizování obce Rostěnice - Zvonovice

Dotaz č. 1

DOTAZ 1

Ve Výzvě k podání nabídky se v odstavci Obsah nabídky uvádí

3.1.5. Oceněný soupis prací a dodávek (položkové rozpočty) písemně a na CD.

Uchazeč předloží položkové rozpočty a všechny ostatní cenové údaje vztahující se k nabídkové ceně v CZK, zejména pak technický popis výrobků, které dodává vč. výrobce hlavních komponentů a certifikátů kvality. Za hlavní komponenty zadavatel považuje potrubí, šachty. Současně tyto informace uvede do návrhu smlouvy o dílo jako garanci toho, že tyto výrobky budou dodány zadavateli v potřebné kvalitě.

Dále pak **ve Smlouvě o dílo je uvedena Příloha smlouvy** č. d. Certifikáty kvality a technický popis potrubí, šachty.

Pro vyloučení pochybností prosíme o sdělení, zda uchazeč chápe správně, že má předložit technický popis výrobků a certifikáty kvality pouze pro potrubí a šachty, nikoliv pro jiné výrobky, dodávané v rámci této zakázky.

DOTAZ 2

Ve VV, Ostatní a vedlejší náklady, se nachází položka č.17

„Zajištění zkušebního provozu ČOV, stokové sítě a čerpacích stanic v délce 12 měsíců, rozborů vzorků, vč. závěrečného vyhodnocení zkušebního provozu formou závěrečné zprávy“.

V SoD se v bodě 2.6. uvádí:

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:

u) Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz a účast na zkušebním provozu

V SoD, bodu 3.1. se uvádí:

Termín splnění díla: *Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dle dohody bez vad a nedodělků od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 24 měsíců od předání a převzetí staveniště.*

Vzhledem k požadavku zadavatele na doložení harmonogramu prací a pro vyloučení pochybností prosíme o sdělení, zda uchazeč chápe správně, že zkušební provoz započne po předání stavby objednateli, tedy neprodleně po lhůtě pro dokončení díla 24 měsíců od předání a převzetí staveniště?

Není – li tento předpoklad správný, prosíme u upřesnění lhůt pro realizaci díla a zkušební provoz.

DOTAZ 3

Ve VV, Ostatní a vedlejší náklady, se nachází položka č.17

„Zajištění zkušebního provozu ČOV, stokové sítě a čerpacích stanic v délce 12 měsíců, rozborů vzorků, vč. závěrečného vyhodnocení zkušebního provozu formou závěrečné zprávy“.

Tel.:

Fax:

E-ma

www

V SoD se v bodě 2.6. uvádí:

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:

*u) Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz a **účast na zkušebním provozu***

Chápe uchazeč správně, že požadovaná účast zhotovitele na zkušebním provozu (z textu SoD), představovaná položkou č.17 ostatních nákladů ve výkazu výměr, spočívá v zajištění zodpovědného zástupce, kterého bude provozovatel informovat o zjištěných závadách a nedostacích v provozu ČOV, poskytnutí technické pomoci, která je nutná k zajištění zdárného průběhu zkušebního provozu, účasti na řádných kontrolních dnech zkušebního provozu, kontrole průběhu zkušebního provozu zejména nahlížením do provozních deníků, zápisů, evidence řízení procesů, přístup do systému MaR, spolupráci při vyhodnocení zkušebního provozu?

Povinností provozovatele (objednatele) je zajištění k zahájení a v průběhu zkušebního provozu na příslušných místech a pracovištích ČOV veškerých provozních hmot, energií, chemikálií a jiných prostředků potřebných pro nepřetržitý a plynulý provoz a předepsanou údržbu a dále zajištění příslušného počtu kvalifikovaných pracovníků pro obsluhu ČOV, zabezpečení všech zákonných náležitostí provozování ČOV (odběry, vyhodnocení, povinnosti ohlašování a ostatní zákonné povinnosti provozovatele).

Je – li odpověď záporná, dovoluujeme si požádat zadavatele o přesné vymezení pojmu „**účast při zkušebním provozu ČOV**“ (představovaném položkou č.17 ostatních nákladů ve výkazu výměr) a specifikaci rozsahu činností, které jsou povinností zhotovitele.

Odpověď 1

ad 1) Ano, uchazeč chápe tento bod správně. Při zpracování nabídky postupuje uchazeč v souladu s bodem 3.1.5. Zadávací dokumentace.

ad 2) Ano, uchazeč chápe tento bod správně. Zkušební provoz započne po předání stavby objednateli tedy neprodleně po lhůtě pro dokončení díla 24 měsíců od předání a převzetí staveniště.

ad 3) Účast zhotovitele na zkušebním provozu spočívá především v odborné pomoci zhotovitele vůči objednateli (provozovateli) a spočívá také v zajištění zodpovědného zástupce, kterého bude provozovatel informovat o zjištěných závadách a nedostacích v provozu ČOV, poskytnutí technické pomoci, která je nutná k zajištění zdárného průběhu zkušebního provozu, účasti na řádných kontrolních dnech zkušebního provozu, kontrole průběhu zkušebního provozu zejména nahlížením do provozních deníků, zápisů, evidence řízení procesů, přístup do systému MaR, spolupráci při vyhodnocení zkušebního provozu.

Povinností provozovatele (objednatele) je zajištění k zahájení a v průběhu zkušebního provozu na příslušných místech a pracovištích ČOV veškerých provozních hmot, energií, chemikálií a jiných prostředků potřebných pro nepřetržitý a plynulý provoz a předepsanou údržbu a dále zajištění příslušného počtu kvalifikovaných pracovníků pro obsluhu ČOV, zabezpečení všech zákonných náležitostí provozování ČOV (odběry, vyhodnocení, povinnosti ohlašování a ostatní zákonné povinnosti provozovatele).